

阳高县疾病预防控制中心		阳高县龙和苑小区	阳高县福兴花园小区	阳高县御泉华府五期	阳高县雨景苑小区	阳高县同合小区		
序号	参数	单位	标准规定	SZ-24060136	SZ-24060137	SZ-24060138	SZ-24060139	SZ-24060140
1	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5
2	浑浊度	NTU	≤1	<1	<1	<1	<1	<1
3	臭和味	/	无异臭、异味	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物	/	无	无	无	无	无	无
5	氨 (以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
6	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤10	5.97	6.02	3.43	6.00	6.00
7	铜	mg/L	≤1.0	0.00177	0.00107	0.000728	0.000902	0.000979
8	砷	mg/L	≤0.01	0.00023	0.00021	0.00040	0.00023	0.00022
9	汞	mg/L	≤0.001	<0.00007	0.000073	<0.00007	<0.00007	<0.00007
10	镉	mg/L	≤0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
11	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
12	铅	mg/L	≤0.01	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
13	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.72	0.40	0.48	0.64	0.96
14	菌落总数	CFU/mL	≤100	5	3	6	3	9
15	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
16	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出